

Tryghed når du fisker så

Nordvestjysk FF. Salling – Fur FF. Thylands FF. Vesthimmerland & Han Herred FF. Hals & Omegns FF. Skive FF. & Virksund & Omegns FF.

*Miljøcenter Aarhus
2010
Lyseng Alle 1,
8270 Højbjerg.*

Knudby den. 20. maj

ASCF. 351.

*Energinet.dk, Naturgaslager Ll. Torup
Rækkeborgvej 4, 9620 Ålestrup.*

*Nr. 3. Indsigelse og bemærkninger til
J. Nr. AAR – 200 – 00015
Miljøcenter Århus
Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg.
Tlf. 72540500
E Mail.: post@aar.mim.dk*

*Vedr. Forslag til
Kommuneplantillæg med VVM – redegørelse.*

*Samt Lokalplan nr. 362 Viborg Kommune.
Borgmester. Søren Pape Poulsen, Viborg Kommune &
Borgmester. Knud Kristensen, Vesthimmerland Kommune.
For udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup.
I Viborg og Vesthimmerland Kommuner.*

Koordinator og Formand Sigvald Fihl Virksundsvej 116, Knudby. 8831 Løgstrup

*Tlf. 86 64 40 61 & 23 490951 www.fjordvenner.dk
E Mail: sigvald@fiberpost.dk CVE/SE. – nr. DK. 3228 9163*

Ang. Virksund Pumpestation Skivevej 149, 8832 Skals.

[www.fjordvenner](http://www.fjordvenner.dk) ønsker hermed udlagt tre nye målestationer. På Hjarbæk Fjord. Til brug for kontrol af vandindtaget til Pumpehuset.

1. *Der skal måles for hver Vanddybde meter. Fra vandoverflade til Bunden.
På/fra disse tre nedennævnte waypoints.
Positionsvisning er udlagt efter.(Mand over bord) system.
Positionen er udlagt med Maritim GPS Navigator Furuno GP 35.
Positionsvisning og Waypoint registrering er i Bredde & Længde.*
2. 1. 56. 36, 312 N. 9. 17, 558 E.
3. 2. 56. 36, 334 N. 9. 17, 410 E.
4. 3. 56. 36, 247 N. 9. 17, 513 E.
5. *Der skal/ kan ikke tillades EGENKONTROL ved prøvetagningen og analyse af vandet fra de tre Waypoint 2. gange i døgnet fra hver af disse tre Waypoints.*

Med henvisning til side 41. FIGUR 4.12 i VVM Redegørelsen og Kommuneplan for Viborg og Vesthimmerland Kommuner.

Vi forlanger, at SALINTET OP TIL 22 0/00 SKAL OVERHOLDES VED UDLEDNINGEN FRA PUMPEHUSET OG TIL OMRÅDET MELLEML Virksund og Sundstrup Havne.

Vi ønsker oplysninger om og over hændelser af fejl som forventes vil ske. Når den planlagte genudskylning af TO – 8. Skal udskyldes.

Med venlig www.fjordvenner.dk hilsen

Sigvald Fihl
Virksundsvej 116, Knudby.
DK – 8831 Løgstrup.

